Senerbazar Substation Load Shedding Schedule

Date:26-07-2022

Time of Loadshedding	Demand	Feeder 1A	Feeder 2B	Feeder 3C	Feeder 4D	Feeder 6F	Supply	Total Loadshed
00-01	6.7	√	√	√	√	LS	5.1	1.6
09-10	5.0	√	LS	√	√	√	4.5	0.5
10-11	5.2	√	√	LS	√	√	4.5	0.7
11-12	5.2	√	√	√	√	LS	4.2	1
12-13	5.4	LS	√	√	√	√	4.2	1.2
13-14	5.5	√	√	√	LS	√	4.5	1
14-15	5.4	√	√	LS	√	√	4.6	0.8
15-16	4.5	√	√	√	√	LS	3.6	0.9
16-17	4.5	LS	√	√	√	√	3.4	1.1
17-18	4.2	√	√	√	LS	√	3.2	1
18-19	5.5	√	LS	√	√	√	4.9	0.6
19-20	6.5	√	√	LS	√	√	4.5	1.5
20-21	6.5	√	√	√	√	LS	4.9	1.6
21-22	6.6	LS	√	√	√	√	4.6	2
22-23	6.9	√	√	√	LS	√	5.3	1.6
24-00	6.8	√	√	LS	√	√	5.1	1.7

Load Shedding Schedule might be changed according with the supply load from NLDC.

Feeder Area

Feeder 1A= Seberbazar,Rajapur,Shapara,Milkideara,Bangabondhu college,Aichgati.
Feeder 2B= Nondonpur,Mochabbarpur,Vodraguti.
Feeder 3C=Moishaguni,Shifoltola,Hosenpur,Palerbazar,Domra,Vobanipur,Alaipur.
Feeder 4D= Shirgati,Jugihati,Sholpur,Belfulia,Baropular mor,Deara,Bhorerbazar.
Feeder 6F= Abduler mor,Amtola,Durjoni mohol,Mollikpur,Mokampur,Losskorpur,Badal,Moishaguni,Joar

খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
জরুরী
২৫/৭/২২
সি.জিএম